

定期 水質検査結果表
高天原系統

採水月日			令和2年1月7日						基準値
天 候			曇						
採水場所			高天原系統						
番号	水質基準項目	単位	原水	浄水	本山岬 給水栓	後潟上 給水栓	高千帆台 給水栓	厚東水源 地 原水	
基1	一般細菌	個/ml	96	0	0	0	0	6980	100以下
基2	大腸菌		陽性(14.4)	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性(435.2)	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-	0.00005未満	0.0005以下
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.01以下
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	-	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.015	0.04以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.18	-	0.19	0.76	0.19	0.36	10以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.07	-	0.05未満	0.08	0.05未満	0.20	0.8以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1以下
基14	四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
基15	1,4-ジオキサン	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
基16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基20	ベンゼン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基21	塩素酸	mg/l	0.06未満	-	0.07	0.07	0.08	0.06未満	0.6以下
基22	クロロ酢酸	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.02以下
基23	クロロホルム	mg/l	-	0.002	0.005	0.002	0.003	-	0.06以下
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.002未満	0.003	0.002未満	-	0.03以下
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	-	0.002	0.003	0.002	0.002	-	0.1以下
基26	**臭素酸	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下
基27	総トリハロメタン	mg/l	-	0.006	0.013	0.007	0.008	-	0.1以下
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.005	0.002	0.004	-	0.03以下
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	0.002	0.005	0.003	0.003	-	0.03以下
基30	ブロモホルム	mg/l	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.09以下
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.08以下
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.032	1以下
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.07	0.05	0.04	0.02未満	0.05	0.06	0.2以下
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.06	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.10	0.3以下
基35	銅及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1以下
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.3	6.4	6.4	11.7	6.5	8.0	200以下
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.006	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.022	0.05以下
基38	塩化物イオン	mg/l	8.0	-	10.7	12.3	10.6	9.4	200以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	66.1	63.7	64.4	81.0	64.7	62.3	300以下
基40	蒸発残留物	mg/l	75	103	-	-	-	93	500以下
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02未満	-	-	-	0.02未満	0.2以下
基42	ジェオスミン	mg/l	0.000005	0.000001	-	-	-	-	0.00001以下
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000004	0.000002	-	-	-	-	0.00001以下
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.005未満	-	-	-	0.005未満	0.02以下
基45	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	0.005以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	1.4	0.8	0.8	0.5	0.8	1.1	3以下
基47	pH値		7.9	7.7	7.6	7.3	7.7	8.0	5.8以上8.6以下
基48	味		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常でないこと
基49	臭気	種類・TON	藻臭 (1)	異常なし(0)	異常なし(0)	異常なし(0)	異常なし(0)	藻臭 (1)	異常でないこと
基50	色度	度	5	1未満	1未満	1未満	1未満	5	5度以下
基51	濁度	度	4.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1.8	2度以下
	気温	℃	13.5	13.5	11.1	10.8	12.5	13.0	
	水温	℃	11.2	10.9	13.0	13.0	11.8	8.5	
	残留塩素	mg/l	-	0.8	0.3	0.8	0.4	-	
備 考			ダム直接	浄水場出口	給水	給水	給水	表流水	
判 定 : 上記項目について水質基準に			*	適合	適合	適合	適合	*	
検査期日			令和2年1月7日 ~ 令和2年3月24日						
検査機関			山陽小野田市水道局						

* 原水については水質基準についての判定を省略

** 臭素酸検査は水道法登録検査機関に委託

定期 水質検査結果表

鴨庄東部系統

採水月日			令和2年1月7日				基準値
天 候			曇				
採水場所			鴨庄東部系統				
番号	水質基準項目	単位	鴨庄井戸	東部系浄水	鳥越一	大河	
			原水		給水栓	給水栓	
基1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	100以下
基2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	-	-	0.0005以下
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	-	0.004未満	0.004未満	0.04以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.11	-	0.72	0.78	10以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.10	-	0.07	0.08	0.8以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1以下
基14	四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
基15	1・4-ジオキサン	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
基16	シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基20	ベンゼン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基21	塩素酸	mg/l	0.06未満	-	0.07	0.07	0.6以下
基22	クロロ酢酸	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.02以下
基23	クロロホルム	mg/l	-	0.002	0.003	0.003	0.06以下
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.002未満	0.004	0.03以下
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	-	0.002	0.002	0.002	0.1以下
基26	**臭素酸	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基27	総トリハロメタン	mg/l	-	0.006	0.008	0.009	0.1以下
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.003	0.004	0.03以下
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	0.002	0.003	0.004	0.03以下
基30	ブロモホルム	mg/l	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	-	0.001未満	0.002	0.08以下
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.011	0.005	0.005未満	0.005未満	1以下
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下
基35	銅及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.013	0.007	0.005	1以下
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	10.0	12.0	12.0	11.1	200以下
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
基38	塩化物イオン	mg/l	11.1	-	12.4	12.3	200以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	81.3	82.8	80.6	80.8	300以下
基40	蒸発残留物	mg/l	78	90	-	-	500以下
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02未満	-	-	0.2以下
基42	ジオスミン	mg/l	-	-	-	-	0.00001以下
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	0.00001以下
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.005未満	-	-	0.02以下
基45	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	-	-	0.005以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.2	0.4	0.5	0.5	3以下
基47	pH値		6.8	7.0	7.3	7.3	5.8以上8.6以下
基48	味		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49	臭気	種類・TON	異常なし(0)	異常なし(0)	異常なし(0)	異常なし(0)	異常でないこと
基50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
基51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
	気温	℃	12.1	12.7	11.0	10.4	
	水温	℃	17.9	13.4	12.6	12.2	
	残留塩素	mg/l	-	0.9	0.5	0.7	
備考			地下水	浄水場出口	給水	給水	
判定	上記項目について水質基準に		*	適合	適合	適合	
検査期日			令和2年1月7日 ~ 令和2年3月24日				
検査機関			山陽小野田市水道局				

* 原水については水質基準についての判定を省略

** 臭素酸検査は水道法登録検査機関に委託

定期 水質検査結果表

鴨庄西部系統

採水月日			令和2年1月7日					基準値
天 候			曇					
採水場所			鴨庄西部系統			奥の浴井戸	松ヶ瀬	
			厚狭川表流水	西部系浄水	系根	原水	給水栓	
番号	水質基準項目	単位	原水		給水栓	原水	給水栓	
基1	一般細菌	個/ml	2410	0	0	-	0	100以下
基2	大腸菌		陽性(206.4)	陰性	陰性	-	陰性	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	0.0003未満	0.003以下
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	-	-	0.00005未満	0.0005以下
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.01以下
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.01以下
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.002	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.01以下
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.05以下
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.012	-	0.004未満	-	0.004未満	0.04以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	-	0.001未満	-	0.001未満	0.01以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.53	-	0.56	-	0.53	10以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.08	-	0.06	-	0.06	0.8以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	-	0.02未満	1以下
基14	四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	0.0002未満	0.002以下
基15	1・4-ジオキサン	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.05以下
基16	シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.04以下
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.02以下
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.01以下
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.01以下
基20	ベンゼン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.01以下
基21	塩素酸	mg/l	0.06未満	-	0.06	-	0.07	0.6以下
基22	クロロ酢酸	mg/l	-	-	0.002未満	-	0.002未満	0.02以下
基23	クロロホルム	mg/l	-	0.003	0.005	-	0.004	0.06以下
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.004	-	0.002	0.03以下
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	-	0.002	0.003	-	0.003	0.1以下
基26	**臭素酸	mg/l	-	-	0.001未満	-	0.001未満	0.01以下
基27	総トリハロメタン	mg/l	-	0.009	0.013	-	0.011	0.1以下
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.006	-	0.004	0.03以下
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	0.004	0.005	-	0.004	0.03以下
基30	ブロモホルム	mg/l	-	0.001未満	0.001未満	-	0.001未満	0.09以下
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	-	0.003	-	0.002	0.08以下
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	1以下
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.03	0.04	0.04	-	0.04	0.2以下
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.05	0.03未満	0.03未満	-	0.03未満	0.3以下
基35	銅及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	1以下
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	11.6	13.0	11.5	-	11.8	200以下
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005	0.005未満	0.005未満	-	0.005未満	0.05以下
基38	塩化物イオン	mg/l	10.8	-	12.8	-	12.8	200以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	83.1	82.5	78.4	-	81.0	300以下
基40	蒸発残留物	mg/l	115	108	-	-	129	500以下
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02未満	-	-	0.02未満	0.2以下
基42	ジェオスミン	mg/l	-	-	-	-	-	0.00001以下
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	-	0.00001以下
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.005未満	-	-	0.005未満	0.02以下
基45	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	-	-	0.0005未満	0.005以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.8	0.6	0.6	-	0.6	3以下
基47	pH値		8.1	8.0	8.0	-	8.0	5.8以上8.6以下
基48	味		-	異常なし	異常なし	-	異常なし	異常でないこと
基49	臭気	種類・TON	土臭 (2)	異常なし(0)	異常なし(0)	-	異常なし(0)	異常でないこと
基50	色度	度	4	1未満	1未満	-	1未満	5度以下
基51	濁度	度	1.5	0.1未満	0.1未満	-	0.1未満	2度以下
	気温	℃	12.7	12.7	10.6	-	10.4	
	水温	℃	8.4	8.2	11.5	-	11.4	
	残留塩素	mg/l	-	0.5	0.5	-	0.6	
備 考			表流水	浄水場出口	給水	地下水	給水	
判 定 : 上記項目について水質基準に			*	適合	適合	*	適合	
検査期日			令和2年1月7日 ~ 令和2年3月24日					
検査機関			山陽小野田市水道局					

* 原水については水質基準についての判定を省略

** 臭素酸検査は水道法登録検査機関に委託

定期 水質検査結果表
簡易水道系統

採水月日			令和2年1月7日				基準値
天 候			曇				
採水場所			鑄物師屋		平原		
			原水	給水栓	原水	給水栓	
番号	水質基準項目	単位					
基1	一般細菌	個/ml	1	0	69	0	100以下
基2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005以下
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.005	0.005	0.001	0.001未満	0.01以下
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.37	0.36	0.02未満	0.59	10以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.08	0.07	0.10	0.06	0.8以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	1以下
基14	四塩化炭素	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
基15	1・4-ジオキサン	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下
基16	シス-1・2-ジクロロエチレン及びトランス-1・2-ジクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下
基17	ジクロロメタン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基19	トリクロロエチレン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基20	ベンゼン	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基21	塩素酸	mg/l	0.06未満	0.07	0.06未満	0.11	0.6以下
基22	クロロ酢酸	mg/l	-	0.002未満	-	0.002未満	0.02以下
基23	クロロホルム	mg/l	-	0.001未満	-	0.006	0.06以下
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	0.002未満	-	0.002未満	0.03以下
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	-	0.001未満	-	0.002	0.1以下
基26	**臭素酸	mg/l	-	0.001未満	-	0.001未満	0.01以下
基27	総トリハロメタン	mg/l	-	0.001未満	-	0.013	0.1以下
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	0.002未満	-	0.006	0.03以下
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	0.001未満	-	0.005	0.03以下
基30	ブロモホルム	mg/l	-	0.001未満	-	0.001未満	0.09以下
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	0.001未満	-	0.001未満	0.08以下
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.024	0.010	0.006	0.007	1以下
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.04	0.2以下
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.03未満	0.03未満	0.44	0.03未満	0.3以下
基35	銅及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	1以下
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	10.0	10.8	11.3	11.6	200以下
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.287	0.005未満	0.05以下
基38	塩化物イオン	mg/l	7.8	8.0	8.0	12.9	200以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	58.8	68.8	48.5	77.6	300以下
基40	蒸発残留物	mg/l	98	122	109	128	500以下
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2以下
基42	ジェオスミン	mg/l	-	-	-	-	0.00001以下
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	-	-	-	-	0.00001以下
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.02以下
基45	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	0.1	0.1未満	0.1	0.7	3以下
基47	pH値		7.0	7.3	7.0	8.2	5.8以上8.6以下
基48	味		-	異常なし	-	異常なし	異常でないこと
基49	臭気	種類・TON	異常なし(0)	異常なし(0)	金気臭(1)	異常なし(0)	異常でないこと
基50	色度	度	1未満	1未満	5	1未満	5度以下
基51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.9	0.1未満	2度以下
	気温	°C	9.4	9.2	11.7	9.5	
	水温	°C	16.1	12.6	17.4	11.5	
	残留塩素	mg/l	-	0.4	-	0.4	
備 考			地下水	給水	地下水	給水	
判 定 : 上記項目について水質基準に			*	適合	*	適合	
検査期日			令和2年1月7日 ~ 令和2年3月24日				
検査機関			山陽小野田市水道局				

* 原水については水質基準についての判定を省略

** 臭素酸検査は水道法登録検査機関に委託