

質問・意見に対する回答書(第2回プロポーザル説明書等に関する質問・意見)

1. プロポーザル説明書に対する質問・意見

No.	ページ	大項目	中項目	細目	内容	回答
1	25	別紙1	2	⑤精密機能検査報告書	精密機能検査報告書には、稼働停止の懸念のある緊急度の高い設備、機器(ごみクレーンバケット、汚泥乾燥設備、誘引送風機、空気予熱器、減温用空気加熱器)も要補修として記載されていますが、これらは今年度補修されると理解してよろしいでしょうか。また、精密機能検査報告書 31頁以降の所見欄及び78頁の所見欄の要補修のもので今年度(令和3年度)に補修を実施予定のものをご教示願います。	運転に支障のないよう、今年度中に修繕が必要な設備・機器については実施する予定です。なお、ご指摘の設備、機器(ごみクレーンバケット、汚泥乾燥設備、誘引送風機、空気予熱器、減温用空気加熱器)については修繕実施予定です。
2	25	別紙1	2	⑤精密機能検査報告書	現在摩耗が進行している火格子は今年度購入予定と理解してよろしいでしょうか。	運転に支障のないよう、今年度中に取替が必要な箇所については購入する予定です。

2. 要求水準書に対する質問・意見

No.	ページ	大項目	中項目	細目	内容	回答
1	48	別紙5	修繕リスト		2021年度実施済み、または実施予定の修繕につきましてご教示いただけますでしょうか。	実施済みについては別紙「修繕履歴(対象設備・金額)」を参照ください。実施予定については、「1. プロポーザル説明書に対する質問・意見」のNo.1及びNo.2の回答のとおりです。

5. 様式集に対する質問・意見

No.	ページ	大項目	中項目	細目	内容	回答
1					様式6-3 設計仕様書を提出することとありますが、これは、要求水準書の内容に対する当社の対応を記載するものとし、様式6-3(Excel版)とは別に提出するのでしょうか。この場合、転記ミスを少なくするためWord版をいただけないでしょうか。また、設計仕様書の内容は企業名がわからないようにしたほうがよろしいでしょうか。加えて様式6-3は、簡易表記(要求事項を満足する場合は「○」等で表記等)でもよろしいでしょうか。	様式6-3(Excel版)とは別に提出して下さい。また、Word版は7月1日に公表を行った資料の中に提示しています。企業名は記載せずに、応募者記号のみを記載して下さい。簡易表記は不可とします。全て記載して下さい。
2					様式6-4で定期点検対象機器も記載することとなっていますが、例えば1ヶ月点検であれば、ほぼ全ての機器が対象となりますが、その場合でも記載するものと考えてよろしいでしょうか。	1か月点検は含みません。実施回数が数か月に1回～数年に1回の定期点検を記載して下さい。
3					様式6-7で運転人員は「年間あたり」となっていますが、これは、年間の延べ人数(人工数)を明記ということでもよろしいでしょうか。	延べ人数ではありません。運営体制として必要な人数を記入して下さい。

6. 提案書の作成要領に対する質問・意見

No.	ページ	大項目	中項目	細目	内容	回答
1	1			1)	正本の背表紙にはタイトルと応募者番号を記載する必要はないと考えてよろしいでしょうか。	副本の背表紙に沿って作成して下さい。ただし、応募者記号ではなく、代表企業名を記載して下さい。
2	7	2	(4)	3)	非価格要素審査に関する提出書類の項で、「A3は片面印刷で・・・」という表現がありますが、7-1～7-13においてA3で提出する書類はないと考えていますが、よろしいでしょうか。	お見込みの通りです。
3	9	3	(1)	11)	CD-R/DVD-Rでの提出にあたり、様式7-1～13については、計算の数式や他のシートとのリンクはないのでPDFで提出してもよろしいでしょうか。その際、様式7-13-1地元企業発注予定額(用益費等)と様式7-13-2地元企業発注予定額(補修費)はExcelで計算式も含まれるため、別途Excelファイルを提出という形でよろしいでしょうか。	PDFは不可とします。Wordで公開した様式はWordで、Excelで公開した様式はExcelで提出して下さい。