

ブロック塀等の点検表

(1) 補強コンクリートブロック造の塀の場合

	点検項目	点検内容	点検結果
①	高さ	地面から2.2m以下	はい いいえ
②	壁の厚さ	高さ2mを超える塀で15cm以上	はい いいえ
		高さ2m以下の塀で10cm以上	はい いいえ
③	控え壁 (高さ>1.2m)	塀の長さ3.4m以下ごとに、控え壁が塀の高さの1/5以上突出している	はい いいえ
④	基礎	コンクリートの基礎がある(高さ \leq 1.2m)	はい いいえ
		根入れの深さが30cm以上のコンクリートの基礎がある(高さ \geq 1.2m)	はい いいえ
⑤	傾き、ひび割れ	傾き、ひび割れがない	はい いいえ
⑥	鉄筋	塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm以下の間隔で入っており、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている	はい いいえ

(2) 組積造の塀の場合

	点検項目	点検内容	点検結果
①	高さ	地面から1.2m以下	はい いいえ
②	塀の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある	はい いいえ
③	控え壁	塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出している	はい いいえ
④	基礎	根入れの深さが20cm以上の基礎がある	はい いいえ
⑤	傾き、ひび割れ	傾き、ひび割れがない	はい いいえ