

水道のことは水道局まで ☎ 83-4111

# 水とくらし



## ◎水道管の凍結対策をしましょう

気温がマイナス4度以下(風当たりの強いところは、マイナス1～2度以下)になると水道管が凍結し、水が出なくなったり破損したりする恐れがあります。水道管や給湯機器等を点検し、十分な凍結対策をしましょう。

### 【防寒の仕方】

- むき出しの水道管等は保温材を巻く  
(毛布や布等でも代用可)

- 水抜きをする(蛇口の水を少しずつ流す)

### 【凍結した場合】

- 自然に溶けるのを待つ
- 凍った部分にタオル等をかぶせて、ぬるま湯をゆっくりかける(熱湯はかけない)

### 【水道管が破損した場合】

- メーターボックス内にある止水栓を閉め、指定給水装置工事業者または水道局に連絡する

※指定給水装置工事業者名簿は、市ホームページに掲載しています。

☎ 水道局施設維持課 (☎ 81-3969)

