

別表 1 の 1 電気設備点検

電気工作物点検基準

設備別	点検項目	点検回数
電気設備一般（共通事項）	外部一般点検	毎日 1 回
	絶縁抵抗測定	毎年 1 回
	接地抵抗測定	毎年 1 回
	端子締付点検	毎年 2 回
遮断器	外部精密点検清掃	毎年 1 回
	動作試験	毎年 1 回
	内部精密点検	必要なとき
	耐圧試験	必要なとき
変圧器	外部精密点検清掃	毎年 1 回
	内部精密点検	必要なとき
	耐圧試験	必要なとき
継電器、警報器	動作試験整定	毎年 1 回
計器、計器用変成器、変流器	外部精密点検	毎年 1 回
コンデンサー	外部精密点検	毎年 1 回
電線路、配線	外部精密点検	毎年 2 回
負荷設備	外部精密点検	毎年 2 回
非常用発電設備	一般点検（機関始動停止）	毎月 1 回
	外部精密点検	毎年 1 回