

定期 水質検査結果表

水質基準項目

高天原系統

採水月日			令和7年5月12日							基準値
天 候			晴							
採水場所			高天原系統							
			原水	浄水	本山岬 給水栓	南高泊 給水栓	高千帆台 給水栓	厚東水源地 原水		
番号	水質基準項目	単位								
基1	一般細菌	個/ml	130	0	0	0	0	250	100以下	
基2	大腸菌		陽性(1)	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性(52)	不検出	
基3	カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.0003未満	-	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	0.003以下	
基4	水銀及びその化合物	mg/ℓ	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-	0.00005未満	0.0005以下	
基5	セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下	
基6	鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下	
基7	ヒ素及びその化合物	mg/ℓ	0.001	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下	
基8	六価クロム化合物	mg/ℓ	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.02以下	
基9	亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.006	0.04以下	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/ℓ	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/ℓ	0.37	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38	10以下	
基12	フッ素及びその化合物	mg/ℓ	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.10	0.8以下	
基13	ホウ素及びその化合物	mg/ℓ	0.05未満	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	-	1以下	
基14	四塩化炭素	mg/ℓ	-	-	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	0.002以下	
基15	1・4-ジオキサン	mg/ℓ	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.05以下	
基16	シス-1・2-ジクロロエチレン及び トランス-1・2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.04以下	
基17	ジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.02以下	
基18	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下	
基19	トリクロロエチレン	mg/ℓ	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下	
基20	ベンゼン	mg/ℓ	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下	
基21	塩素酸	mg/ℓ	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下	
基22	クロロ酢酸	mg/ℓ	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/ℓ	-	-	0.004	0.003	0.003	-	0.06以下	
基24	ジクロロ酢酸	mg/ℓ	-	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満	-	0.03以下	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	-	-	0.003	0.003	0.003	-	0.1以下	
基26	臭素酸	mg/ℓ	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/ℓ	-	-	0.011	0.010	0.010	-	0.1以下	
基28	トリクロロ酢酸	mg/ℓ	-	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満	-	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	-	-	0.004	0.004	0.004	-	0.03以下	
基30	ブロモホルム	mg/ℓ	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.09以下	
基31	ホルムアルデヒド	mg/ℓ	-	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	-	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.34	-	0.01	0.01	0.02	-	1以下	
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/ℓ	0.11	-	0.03	0.03	0.03	-	0.2以下	
基34	鉄及びその化合物	mg/ℓ	0.15	-	0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	0.3以下	
基35	銅及びその化合物	mg/ℓ	0.01未満	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	1以下	
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/ℓ	7.3	-	7.1	7.1	7.1	-	200以下	
基37	マンガン及びその化合物	mg/ℓ	0.026	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.05以下	
基38	塩化物イオン	mg/ℓ	7.9	12.3	12.7	12.6	12.7	7.6	200以下	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/ℓ	69.2	-	65.9	67.5	66.8	-	300以下	
基40	蒸発残留物	mg/ℓ	95	96	-	-	-	105	500以下	
基41	陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.02未満	0.02未満	-	-	-	0.02未満	0.2以下	
基42	ジェオスミン	mg/ℓ	0.000008	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.00001以下	
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/ℓ	0.000008	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.00001以下	
基44	非イオン界面活性剤	mg/ℓ	0.002未満	0.002未満	-	-	-	0.002未満	0.02以下	
基45	フェノール類	mg/ℓ	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	0.005以下	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量	mg/ℓ	1.3	0.6	0.5	0.6	0.5	1.7	3以下	
基47	pH値		7.6	7.4	7.3	7.4	7.5	7.7	5.8以上8.6以下	
基48	味		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常でないこと	
基49	臭気	種類・TON	かび臭(3)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	青草臭(2)	異常でないこと	
基50	色度	度	4	1未満	1未満	1未満	1未満	8	5度以下	
基51	濁度	度	6.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	4.6	2度以下	
	気温	℃	20.0	20.0	19.2	20.3	21.9	18.0		
	水温	℃	17.5	16.2	18.3	19.4	17.4	17.5		
	残留塩素	mg/ℓ	-	1.1	0.3	0.3	0.3	-		
備 考			ダム直接	浄水場出口	給水	給水	給水	表流水		
判 定 : 上記項目について水質基準に			*	適合	適合	適合	適合	*		
検査期日			令和7年5月12日 ～ 令和7年5月30日							
検査機関			山 陽 小 野 田 市 水 道 局							

* 原水については水質基準についての判定を省略

定期 水質検査結果表

水質基準項目

鴨庄東部系統

採水月日			令和7年5月12日				基準値
天 候			晴				
採水場所			鴨庄東部系統				
			鴨庄井戸 原水	東部系浄水	鳥越一 給水栓	大河 給水栓	
番号	水質基準項目	単位					
基1	一般細菌	個/ml	3	0	0	2	100以下
基2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	不検出
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	-	-	0.0005以下
基5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.02以下
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	1.60	0.84	0.80	0.73	10以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.11	0.08	0.10	0.10	0.8以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	0.05未満	0.05未満	1以下
基14	四塩化炭素	mg/l	-	-	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下
基15	1・4－ジオキサン	mg/l	-	-	0.005未満	0.005未満	0.05以下
基16	シス－1・2－ジクロロエチレン及び トランス－1・2－ジクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.04以下
基17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.02以下
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基20	ベンゼン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基21	塩素酸	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.6以下
基22	クロロ酢酸	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.02以下
基23	クロロホルム	mg/l	-	-	0.009	0.009	0.06以下
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.003未満	0.005	0.03以下
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	-	-	0.003	0.003	0.1以下
基26	臭素酸	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下
基27	総トリハロメタン	mg/l	-	-	0.019	0.019	0.1以下
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.006	0.007	0.03以下
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	-	0.007	0.007	0.03以下
基30	ブロモホルム	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.09以下
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	-	0.008未満	0.008未満	0.08以下
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	0.01未満	0.01未満	1以下
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	0.02	0.02	0.2以下
基34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	0.03未満	0.03未満	0.3以下
基35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	0.01未満	0.01未満	1以下
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	10.6	10.6	200以下
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	0.005未満	0.005未満	0.05以下
基38	塩化物イオン	mg/l	8.4	10.8	11.3	11.4	200以下
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	68.7	68.2	300以下
基40	蒸発残留物	mg/l	140	101	-	-	500以下
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02未満	-	-	0.2以下
基42	ジェオスミン	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
基43	2－メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.002未満	0.002未満	-	-	0.02以下
基45	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	-	-	0.005以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量	mg/l	0.4	0.6	0.7	0.7	3以下
基47	pH値		6.6	6.9	7.1	7.2	5.8以上8.6以下
基48	味		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49	臭気	種類・TON	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
基51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
	気温	℃	20.6	20.6	21.8	17.3	
	水温	℃	15.4	17.4	20.4	17.9	
	残留塩素	mg/l	-	0.9	0.4	0.5	
備 考			地下水	浄水場出口	給水	給水	
判 定 : 上記項目について水質基準に			*	適合	適合	適合	
検査期日			令和7年5月12日 ～ 令和7年5月30日				
検査機関			山 陽 小 野 田 市 水 道 局				

* 原水については水質基準についての判定を省略

定期 水質検査結果表

水質基準項目

鴨庄西部系統

採水月日			令和7年5月12日							基準値
天 候			晴							
採水場所			鴨庄西部系統							
			厚狭川表流水	西部系浄水	糸根 給水栓	厚狭平原 給水栓	鋳物師屋 給水栓	松ヶ瀬 給水栓		
番号	水質基準項目	単位	原水	西部系浄水	給水栓	給水栓	給水栓	給水栓		
基1	一般細菌	個/ml	580	0	0	0	0	0	100以下	
基2	大腸菌		陽性(57)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	不検出	
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下	
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-	-	0.0005以下	
基5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.01以下	
基8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下	
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.63	0.64	0.46	0.39	0.36	0.44	10以下	
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08	0.09	0.09	0.08	0.8以下	
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1以下	
基14	四塩化炭素	mg/l	-	-	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	
基15	1・4-ジオキサン	mg/l	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	
基16	シス-1・2-ジクロロエチレン及び トランス-1・2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下	
基17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下	
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基20	ベンゼン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基21	塩素酸	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.09	0.19	0.10	0.10	0.6以下	
基22	クロロ酢酸	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/l	-	-	0.018	0.019	0.021	0.019	0.06以下	
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	-	-	0.003	0.003	0.003	0.003	0.1以下	
基26	臭素酸	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/l	-	-	0.030	0.031	0.034	0.032	0.1以下	
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.012	0.013	0.012	0.012	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	-	0.009	0.009	0.010	0.010	0.03以下	
基30	ブロモホルム	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09以下	
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	1以下	
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	0.08	0.09	0.09	0.08	0.2以下	
基34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下	
基35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1以下	
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	10.4	11.2	11.6	10.5	200以下	
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	
基38	塩化物イオン	mg/l	8.0	11.5	12.8	13.1	13.1	12.9	200以下	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	61.5	69.4	73.7	63.8	300以下	
基40	蒸発残留物	mg/l	130	105	-	-	-	-	500以下	
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02未満	-	-	-	-	0.2以下	
基42	ジェオスミン	mg/l	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下	
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	0.02以下	
基45	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	0.005以下	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量	mg/l	1.2	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9	3以下	
基47	pH値		8.0	7.5	7.8	8.0	8.0	7.9	5.8以上8.6以下	
基48	味		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
基49	臭気	種類・TON	沼沢臭(2)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
基50	色度	度	10	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下	
基51	濁度	度	6.8	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	2度以下	
	気温	℃	20.6	20.6	21.0	20.0	20.0	19.1		
	水温	℃	15.8	17.2	20.9	19.5	15.0	15.5		
	残留塩素	mg/l	-	1.0	0.3	0.2	0.1	0.1		
備 考			表流水	浄水場出口	給水	給水	給水	給水		
判 定 : 上記項目について水質基準に			*	適合	適合	適合	適合	適合		
検査期日			令和7年5月12日 ～ 令和7年5月30日							
検査機関			山 陽 小 野 田 市 水 道 局							

* 原水については水質基準についての判定を省略