

## 定期 水質検査結果表

## 水質基準項目

## 高天原系統

採水月日			令和7年11月10日						基準値	
天 候			晴							
採水場所			高天原系統							
番号	水質基準項目	単位	原水	浄水	本山岬	南高泊	高千帆台	厚東水源地		
基1	一般細菌	個/ml	100	0	0	1	0	70	100以下	
基2	大腸菌		陽性(1)	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性(18)	不検出	
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	0.0003未満	-	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	-	0.003以下	
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-	0.00005未満	0.0005以下	
基5	セレン及びその化合物	mg/l	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下	
基6	鉛及びその化合物	mg/l	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下	
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	0.002	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下	
基8	六価クロム化合物	mg/l	0.002未満	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.02以下	
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下	
基10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/l	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.11	0.1未満	0.11	0.33	10以下	
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08	0.08未満	0.20	0.8以下	
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	0.05未満	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	-	1以下	
基14	四塩化炭素	mg/l	-	-	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	-	0.002以下	
基15	1・4-ジオキサン	mg/l	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.05以下	
基16	シース-1-2-ジクロロエチレン及びトランヌー-1-2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.04以下	
基17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.02以下	
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下	
基19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下	
基20	ベンゼン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下	
基21	塩素酸	mg/l	0.06未満	0.06未満	0.06	0.06	0.07	0.06未満	0.6以下	
基22	クロロ酢酸	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	-	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/l	-	-	0.012	0.010	0.011	-	0.06以下	
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.003未満	0.003未満	0.003未満	-	0.03以下	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	-	-	0.003	0.003	0.003	-	0.1以下	
基26	臭素酸	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/l	-	-	0.022	0.020	0.021	-	0.1以下	
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.005	0.005	0.005	-	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	-	0.007	0.007	0.007	-	0.03以下	
基30	ブロモホルム	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	-	0.09以下	
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	-	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	0.01	-	0.01	0.01	0.01未満	-	1以下	
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	0.08	-	0.09	0.07	0.10	-	0.2以下	
基34	鉄及びその化合物	mg/l	0.14	-	0.03未満	0.03未満	0.03未満	-	0.3以下	
基35	銅及びその化合物	mg/l	0.01未満	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	-	1以下	
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	6.1	-	7.1	7.1	7.1	-	200以下	
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	0.026	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	-	0.05以下	
基38	塩化物イオン	mg/l	6.7	9.1	9.4	9.3	9.4	7.8	200以下	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	61.3	-	60.2	59.9	59.6	-	300以下	
基40	蒸発残留物	mg/l	97	87	-	-	-	114	500以下	
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02未満	-	-	-	0.02未満	0.2以下	
基42	ジェオスミン	mg/l	0.000005	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.00001以下	
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.002未満	0.002未満	-	-	-	0.002未満	0.02以下	
基45	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	0.0005未満	0.005以下	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量	mg/l	1.6	0.8	0.8	0.8	0.8	1.4	3以下	
基47	pH値		8.0	7.6	7.7	7.7	7.8	7.9	5.8以上8.6以下	
基48	味		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	-	異常でないこと	
基49	臭気	種類・TON	藻臭(1)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	沼沢臭(2)	異常でないこと	
基50	色度	度	4	1未満	1未満	1未満	1未満	5	5度以下	
基51	濁度	度	3.7	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2.9	2度以下	
	気温	°C	15.0	15.0	17.0	15.4	17.4	15.5		
	水温	°C	19.8	19.6	19.1	19.9	16.6	16.2		
	残留塩素	mg/l	-	0.9	0.3	0.3	0.3	-		
	備 考		ダム直接	浄水場出口	給水	給水	給水	表流水		
判 定 :	上記項目について水質基準に		*	適合	適合	適合	適合	*		
検査期日			令和7年11月10日	～	令和7年11月26日					
検査機関			山 阳 小 野 田 市 水 道 局							

\* 原水については水質基準についての判定を省略

## 定期 水質検査結果表

## 水質基準項目

## 鴨庄東部系統

採水月日			令和7年11月10日				基準値	
天 候			晴					
採水場所			鴨庄東部系統					
番号	水質基準項目	単位	原水	東部系浄水	鳥越一	大河		
基1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	100以下	
基2	大腸菌		陰性	陰性	陰性	陰性	不検出	
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	-	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下	
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	-	-	0.0005以下	
基5	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基6	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	0.001	0.001	0.01以下	
基8	六価クロム化合物	mg/L	-	-	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下	
基10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.48	0.49	0.47	10以下	
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08未満	0.10	0.10	0.10	0.8以下	
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	0.05未満	0.05未満	1以下	
基14	四塩化炭素	mg/L	-	-	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	
基15	1・4-ジオキサン	mg/L	-	-	0.005未満	0.005未満	0.05以下	
基16	シス-1-2-ジクロロエチレン及びトランス-1-2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	0.001未満	0.001未満	0.04以下	
基17	ジクロロメタン	mg/L	-	-	0.001未満	0.001未満	0.02以下	
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基19	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基20	ベンゼン	mg/L	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基21	塩素酸	mg/L	0.06未満	0.07	0.07	0.06	0.6以下	
基22	クロロ酢酸	mg/L	-	-	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/L	-	-	0.005	0.005	0.06以下	
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	0.003未満	0.003未満	0.03以下	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	0.005	0.005	0.1以下	
基26	臭素酸	mg/L	-	-	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/L	-	-	0.017	0.017	0.1以下	
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	0.003	0.002未満	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	0.006	0.006	0.03以下	
基30	ブロモホルム	mg/L	-	-	0.001	0.001	0.09以下	
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	0.008未満	0.008未満	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	0.02	0.01	1以下	
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	0.02未満	0.02未満	0.2以下	
基34	鉄及びその化合物	mg/L	-	-	0.03未満	0.03未満	0.3以下	
基35	銅及びその化合物	mg/L	-	-	0.01未満	0.01未満	1以下	
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	12.1	11.8	200以下	
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	0.005未満	0.005未満	0.05以下	
基38	塩化物イオン	mg/L	4.6	10.5	10.5	10.5	200以下	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	80.4	78.3	300以下	
基40	蒸発残留物	mg/L	114	130	-	-	500以下	
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	-	-	0.2以下	
基42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下	
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001以下	
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.002未満	-	-	0.02以下	
基45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	-	-	0.005以下	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量	mg/L	0.3未満	0.5	0.5	0.4	3以下	
基47	pH値		6.5	7.0	7.0	7.2	5.8以上8.6以下	
基48	味		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
基49	臭気	種類・TON	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
基50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下	
基51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下	
	気温	℃	16.1	16.1	13.5	14.5		
	水温	℃	21.3	18.5	19.2	20.0		
	残留塩素	mg/L	-	0.8	0.5	0.5		
備 考		地下水	浄水場出口	給水	給水			
判 定 :	上記項目について水質基準に	*	適合	適合	適合			
検査期日		令和7年11月10日	～	令和7年11月26日				
検査機関		山 阳 小 野 田 市 水 道 局						

\* 原水については水質基準についての判定を省略

## 定期 水質検査結果表

## 水質基準項目

## 鴨庄西部系統

採水月日			令和7年11月10日						基準値	
天 候			晴							
採水場所			鴨庄西部系統							
番号	水質基準項目	単位	原水	西部系浄水	糸根	厚狭平原	铸物師屋	松ヶ瀬		
基1	一般細菌	個/ml	120	0	0	0	0	0	100以下	
基2	大腸菌		陽性(730)	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	不検出	
基3	カドミウム及びその化合物	mg/l	-	-	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003以下	
基4	水銀及びその化合物	mg/l	0.00005未満	0.00005未満	-	-	-	-	0.0005以下	
基5	セレン及びその化合物	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基6	鉛及びその化合物	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基7	ヒ素及びその化合物	mg/l	-	-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.01以下	
基8	六価クロム化合物	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
基9	亜硝酸態窒素	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04以下	
基10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/l	0.001未満	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l	0.44	0.38	0.34	0.33	0.34	0.32	10以下	
基12	フッ素及びその化合物	mg/l	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.8以下	
基13	ホウ素及びその化合物	mg/l	-	-	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	1以下	
基14	四塩化炭素	mg/l	-	-	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002以下	
基15	1・4-ジオキサン	mg/l	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	
基16	シース-1・2-ジクロロエチレン及び トランス-1-2-ジクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04以下	
基17	ジクロロメタン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02以下	
基18	テトラクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基19	トリクロロエチレン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基20	ベンゼン	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基21	塩素酸	mg/l	0.06未満	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.6以下	
基22	クロロ酢酸	mg/l	-	-	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02以下	
基23	クロロホルム	mg/l	-	-	0.011	0.011	0.011	0.012	0.06以下	
基24	ジクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.03以下	
基25	ジブロモクロロメタン	mg/l	-	-	0.006	0.006	0.007	0.007	0.1以下	
基26	臭素酸	mg/l	-	-	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01以下	
基27	総トリハロメタン	mg/l	-	-	0.028	0.028	0.029	0.031	0.1以下	
基28	トリクロロ酢酸	mg/l	-	-	0.006	0.006	0.006	0.006	0.03以下	
基29	ブロモジクロロメタン	mg/l	-	-	0.010	0.010	0.010	0.011	0.03以下	
基30	ブロモホルム	mg/l	-	-	0.001	0.001	0.001	0.001	0.09以下	
基31	ホルムアルデヒド	mg/l	-	-	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/l	-	-	0.01未満	0.01	0.01	0.01	1以下	
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/l	-	-	0.05	0.05	0.05	0.06	0.2以下	
基34	鉄及びその化合物	mg/l	-	-	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3以下	
基35	銅及びその化合物	mg/l	-	-	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1以下	
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/l	-	-	12.6	13.0	13.0	13.2	200以下	
基37	マンガン及びその化合物	mg/l	-	-	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05以下	
基38	塩化物イオン	mg/l	9.2	11.5	11.5	11.6	11.6	11.6	200以下	
基39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l	-	-	82.8	83.7	80.8	81.5	300以下	
基40	蒸発残留物	mg/l	126	124	-	-	-	-	500以下	
基41	陰イオン界面活性剤	mg/l	0.02未満	0.02未満	-	-	-	-	0.2以下	
基42	ジエオスミン	mg/l	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001以下	
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/l	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001以下	
基44	非イオン界面活性剤	mg/l	0.002未満	0.002未満	-	-	-	-	0.02以下	
基45	フェノール類	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	-	-	-	-	0.005以下	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量	mg/l	1.3	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	3以下	
基47	pH値		8.1	7.8	8.0	8.2	8.1	8.1	5.8以上8.6以下	
基48	味		-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
基49	臭気	種類・TON	沼沢臭(1)	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	
基50	色度	度	7	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下	
基51	濁度	度	2.0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下	
	気温	°C	16.1	16.1	16.7	15.1	17.1	18.2		
	水温	°C	16.0	16.2	18.5	19.9	19.4	19.0		
	残留塩素	mg/l	-	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4		
備 考		表流水	浄水場出口	給水	給水	給水	給水			
判 定 :	上記項目について水質基準に	*	適合	適合	適合	適合	適合			
検査期日		令和7年11月10日	～	令和7年11月26日						
検査機関		山 阳 小 野 田 市 水 道 局								

\* 原水については水質基準についての判定を省略